

[Especificaciones]

Generalidades	Modelo			AC036MXADKH
	Tipo			CASSETTE 4 VIAS
	Modelo del Evaporador			AC036MN4DKH
	N° de Parte			AC036MXADKH/VN
	N° de Parte del Evaporador			AC036MN4DKH/VN
	Modo de Operación			FRIO / CALOR
	Marca			SAMSUNG
	Unidad de Despacho			POR UNIDAD
	Empaque de Fábrica			EN CAJA
	Garantía de Fábrica			12 MESES, ON-SITE
Performance	Capacidad Comercial		(BTU/Hr)	36000
	Capacidad de Enfriamiento Máxima		(BTU/Hr)	40900
	Rango de Capacidad de Enfriamiento		(BTU/Hr)	10200 - 40900
	Capacidad de Calefacción Máxima		(BTU/Hr)	52900
	Rango de Capacidad de Calefacción		(BTU/Hr)	7500 - 52900
	Área a Cubrir		(m2)	45 - 60
	Rango de Temperatura		(°C)	18-30
Características Eléctricas	Tensión de Funcionamiento		(V)	220 - 240
	Frecuencia		(Hz)	50 / 60
	Numero de Fases			Monofásico
	Potencia de Entrada	Modo Enfriamiento	(kW)	3.1
		Modo Calefacción	(kW)	3.08
	Corriente de Entrada	Modo de Enfriamiento	(A)	13.6
		Modo de Calefacción	(A)	13.6
	MCA			(A)
MFA			(A)	30
Factor de eficiencia Energética	EER (Frio)		[(BTU/Hr) / W]	3.21
	COP (Calor)		[(BTU/Hr) / W]	3.61
	SEER (Frio)		[(BTU/Hr) / W]	19.5
Tubería	Líquido (Φ, mm)		(Φ, mm)	9.52
	Líquido (Φ, inch)		(Φ, inch)	3/8"
	Gas (Φ, mm)		(Φ, mm)	15.88
	Gas (Φ, inch)		(Φ, inch)	5/8"
	Máxima longitud de instalación [m]		[m]	50
	Máxima altura de instalación [m]		[m]	30
Control	Cable de Comunicación		[mm2]	0.75
Refrigerante	Tipo			R410A
	Metodo de Control			EEV
	Carga de Fábrica		(Kg)	3
Evaporador	Ventilador	Tipo	Turbo Fan	
		Potencia de Salida	[W x n]	97 x 1
		Caudal de Aire (Max / Med / Bajo)	[m3/min]	31.00 / 25.00 / 19.00
	Drenaje		[L/S]	516.67 / 416.67 / 316.67
		Tubería de Drenaje	(Φ,mm)	VP25 (OD32, ID25)
	Sonido	Max Altura / Caudal	mm / L/Hr	750 / 24
		Presión Sonora (Max / Med / Bajo)	[dB(A)]	44 / 39 / 33
	Dimensión Externa	Peso Neto	(kg)	18
		Peso Bruto	(kg)	22
		Dimensión Neta (LxAxP)	(mm)	840 x 288 x 840
		Dimensión Bruta (LxAxP)	(mm)	898 x 357 x 898
	Sistema de Control		Control Inalámbrico	
	Panel	Modelo	AR-EH03M	
		Peso Neto	(kg)	PC4NUSKAN
		Peso Bruto	(kg)	5.9
Dimensión Neta (LxAxP)		(mm)	8	
Dimensión Bruta (LxAxP)		(mm)	950 x 45 x 950	
Condensador	Compresor	Tipo	Inverter	
		Modelo	UG8T300FUBJU	
		Potencia de Salida	(kW)	2.82
		Tipo de Aceite	POE	
		Carga Inicial de Aceite	(cc)	1200
	Ventilador	Caudal de Aire (Frio)	[m3/min]	78
			[L/S]	1300
	Sonido	Presion Sonora (Frio / Calor)	[dB(A)]	52 / 54
		Peso Neto	(kg)	72
	Dimensión Externa	Peso Bruto	(kg)	77
		Dimensión Neta (LxAxP)	(mm)	940 x 998 x 330
		Dimensión Bruta (LxAxP)	(mm)	995 x 1096 x 426
Rango de Temperatura de Funcionamiento		Enfriamiento	(°C)	-15~50 °C
Componentes	Calefacción		(°C)	-20~24 °C
	Bomba de Drenaje		Unid	SI
	Plantilla		Unid	1
	Manguera de Drenaje		Unid	1
	Tubería de Aislamiento (líquido y gas)		Unid	1
	Manguera de Drenaje para Aislamiento		Unid	1
	Manual de Instalacion		Unid	1
	Manual de Usuario		Unid	1
	Precinto de Instalacion		Unid	6
	Abrazadera		Unid	1
	Filtro			Removable / Lavable
	Virus Doctor			MSD-CAN1
	Protección Anticorrosiva			INTERCAMBIADOR DE CALOR
Certificacion	Certificacion ISO 9001			SI
	Certificacion ISO 14001			SI
	Etiquetado de Eficiencia Energetica			NO
	Certificado de Conformidad de Equipo			SI
	Ensayo de Laboratorio			SI
Ficha Homologada			NO	

[Imagen]




APARIENCIA DE LA UNIDAD EXTERIOR PODRIA VARIAR SIN ALTERAR LAS DIMENSIONES DE LA FICHA


Descripción del Bien

Equipo de Aire Acondicionado, Tipo Split Cassette, Frio/Calor con una capacidad térmica de 36000 BTU/Hr

[Dimensiones]
UNIDAD: mm [pulg]



[Dimensiones]
UNIDAD: mm [pulg]





Certificado de Conformidad de Producto

(Product Certificate of Conformity)

Fecha de Emisión: 02 de Octubre de 2019

Ref. N° : 19-060232-05-1

Fecha de Validez : 01 de Octubre de 2021

Korea Testing Laboratory confirma que los resultados de las pruebas indicadas a continuación han sido revisados y que cumplen con los requisitos de la norma aplicada. (Korea Testing Laboratory confirms that test results stated below are reviewed and comply with requirements of applied standard.)

Informe de ensayo Ref. N° Test Report Ref. No.	18-064099-01-1
Nombre y dirección del solicitante (Name and address of the applicant)	Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre) S.A. Avenida La Rotonda, Business Park # 5, Torre Bladex, piso 7, Costa el Este, Panama City, Panama.
Nombre y dirección de la fábrica (Name and address of the factory)	SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD. 107,Hanamsandan 6beon-ro,Gwangsan-gu,Gwanju,Republic of Korea
Nombre y dirección de las subsidiarias comerciales (Name and address of sales subsidiaries)	Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre) S.A. Avenida La Rotonda, Business Park # 5, Torre Bladex, piso 7, Costa el Este, Panama City, Panama. Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre) S.A. AV. Rodrigo Chavez Gonzalez, Parque Empresarial Colon Edif. Corporativo II, 3er Piso, Ofic. 301 - 304, Guayaquil - Ecuador
Producto (Product)	Aire Acondicionado (Tipo split) Air-conditioner (Split type)
Marca (Brand)	SAMSUNG
País de Origen (Country of Origin)	Corea del sur (Repulic of Korea)
Modelo (Model)	AC036MN4DKH (Indoor unit) / AC036MXADKH (Outdoor unit)
Alcance de la Certificación (Scope of Certification)	Clasificación Industrial Estándar de Corea 2851. Industria manufacturera de aparatos electrónicos de uso doméstico (Accreditation: KAS-P-013) Korea Standard Industry Classification 2851. Domestic electrical appliances manufacturing (Accreditation: KAS-P-013)
Estándar de Ensayo (Test Standard)	DGNTI-COPANIT 509 : 2017
Etiquetado de eficiencia energética (Energy efficiency label)	Capacidad de enfriamiento : 9 962 W(34 000 BTU/h) Potencia eléctrica : 3 100 W REEE establecido en la Norma : 5,71 REEE de este equipo : 5,89 Ahorro de Energía de este equipo en porcentaje : 3%

Korea Testing Laboratory

87, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Nombre: Lee Ki-seuk

08389, Rep. of KOREA

TEL: +82-2-860-1330

FAX: +82-2-860-1339

Cargo: Director, Global Cooperation Center

Fecha: 2019.10.02

Correo electrónico: klee@ktl.re.kr

TEST REPORT



한국산업기술시험원
Korea Testing Laboratory

Report No. : 18-064099-01-1
Número de Informe

Page of Pages : (1) / (8)
Página de las paginas



1. Client

Name : Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre) S.A
Nombre : SAMSUNG ELECTRONICS Latinoamerica (Zona Libre) S.A

Address : La Rotonda Avenue, Business Park #5, Bladex Tower, 7th floor, East Coast, Panama City, Panama.

Dirección : Avenida La Rotonda, Business Park # 5, Torre Bladex, piso 7, Costa el Este, Panama City, Panama.

Date of Receipt : 2018. 10. 12.

Fecha de recibo : 12 de octubre de 2018

2. Use of Report : The performance test

Uso del informe : La prueba de rendimiento

3. Test Sample

Informe de muestra

Description : Split type air conditioner(variable speed)

Descripción : Aire Acondicionado tipo split (velocidad variable)

Manufacturer : Samsung Electronics Co., Ltd.

Fabricante : Samsung Electronics Co., Ltd.

Model Name : AC036MN4DKH (Indoor unit) / AC036MXADKH (Outdoor unit)

Modelo : AC036MN4DKH (Interior) / AC036MXADKH (Al aire libre)

Serial Number : YZ1RP3ZF600001 (Indoor unit) / B28FP3ZF600001 (Outdoor unit)

Número de serie : YZ1RP3ZF600001 (Interior) / B28FP3ZF600001 (Al aire libre)

Remark : -

Observación : -

4. Date of Test : 2018. 10. 22. ~ 2018. 10. 23.

Fecha de prueba : 2018. 10.22. ~ 2018. 10.23.

5. Test Standard/Method : DGNTI-COPANIT 509 : 2017

Estándar de prueba/Método : DGNTI-COPANIT 509 : 2017

6. Testing Environment : Temperature : (20.0 ± 5.0) °C, Humidity : (40 ± 20) % R.H.

Ambiente de prueba: Temperatura : (20.0 ± 5.0) °C, Humedad : (40 ± 20) % R.H.

7. Test Results : Refer to the attached results

Resultados de los ensayos : Referirse a los resultados adjuntos

Note/Nota : 1. This report is limited to samples submitted by the applicant and is prohibited from being used for legal or other reasons of dispute

1. Este informe se limita a las muestras enviadas por el solicitante y está prohibido su uso por motivos legales o de otro tipo de disputa

2. This document is valid only in its original form, and any reproduced copies and electronic copies are not valid. ("Original" means all the reports provided by the KTL including the security procedures.)

2. Este documento es válido únicamente en su forma original, y las copias reproducidas y las copias electrónicas no son válidas. ("Original" significa todos los informes proporcionados por KTL, incluidos los procedimientos de seguridad).

Affirmation	Tested by		Technical Manager	
	Ensayos realizados por		Gerente Técnico	
	Name : SHIN, HWA-JUNG (Signature)		Name : CHOI, JUN-YOUNG (Signature)	
	Nombre		Nombre	

2019. 09. 27.

Korea Testing Laboratory

723, Haeam-ro, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, KOREA Tel.+82-31-500-0460 Fax.+82-31-500-0465

FP204-03-04



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

Test Results


1. Product Specification (Especificaciones del producto)

Brand Marca		SAMSUNG
Test Standard Estándar de prueba		DGNTI-COPANIT 509 : 2017
Model No. Número de modelo	indoor unit Unidad interior	AC036MN4DKH
	outdoor unit Unidad exterior	AC036MXADKH
Serial No. Número de serie,	indoor unit Unidad interior	YZ1RP3ZF600001
	outdoor unit Unidad exterior	B28FP3ZF600001
Type Tipo		split type air conditioner (variable speed) Aire acondicionador de tipo split(velocidad variable)
Voltage(V) Tensión [V]		220 - 240
Phase Fase		1
Hz Frecuencia [Hz]		50/60
Compressor Compresor	Type Tipo	Rotary
	Quantity Cantidad	1
	Model Name Nombre de modelo	UG8T300FUBJU
	Maker Fabricante	SAMSUNG
Refrigerant Refrigerante	R410A (g)	3 000
Cooling Enfriamiento	Capacity Capacidad (Btu/h)	34 000
	Input entrada(W)	3 100
	EER (Btu/hW)	10.97
	REEE	19.5

FP204-04-02



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.




[Figure 1 Figura 1] Indoor Unit (Unidad Interior)



[Figure 2 Figura 2] Outdoor Unit (Unidad exterior)

FP204-04-02



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

2. Test equipment information información de los equipos de prueba

Equipment name Nombre del equipo	Brand Marca	Model Modelo	Serial No. Número de serie.	Last Cal. Última calibración	Cal. Due Calibración Debido
Digital Power Meter Medidor de energía digital	HIOKI	3193	040545223	18.12.12	19.12.11
Hybrid recorder grabadora híbrida	YOKOGAWA	DR240	27D633270	19.01.03	20.01.02
Thermometer Termómetro Controlador	CHINO	Pt 100	-	19.01.03	20.01.02
Pressure gauge manómetro	YOKOGAWA	EJA120A	12B912612	18.12.27	19.12.26
			27D415286		
			27DC24337		
			27DB25047		

3. Test Method and Conditions

Método y condiciones de prueba

The performance tests were conducted in the air-enthalpy calorimeter in accordance with DGNTI-COPANIT 506 : 2017 for standard rating cooling capacity test, and at a line voltage of 230V, 1 ph and 60 Hz applicable to line voltage.

Las pruebas de rendimiento se realizaron en el calorímetro de entalpía de aire de acuerdo con DGNTI-COPANIT 506: 2017 para la prueba de capacidad de enfriamiento de clasificación estándar, y con un voltaje de línea de 230 V, 1 ph y 60 Hz aplicable al voltaje de línea.

Test sample was tested in the operating conditions for standard rating and performance of variable speed equipment with a test condition of **Table 1**.


La muestra de prueba se probó en las condiciones de operación para la calificación estándar y el rendimiento del equipo de velocidad variable con una condición de prueba de la Tabla 1.



TABLE 1. Tests Cooling Mode for Units with Variable Speed Compressor

TABLA 1. Prueba el modo de enfriamiento para unidades con compresor de velocidad variable

Description of the proof Descripción de prueba	Air temperatures entering the unit in the internal room Las temperaturas del aire ingresado a la unidad en la sala interna		Air temperatures entering the unit in the external room Las temperaturas del aire ingresado a la unidad en la sala externa		Compressor speed Velocidad de compresor	Volume range of cooling air Rango de volumen de aire de enfriamiento
	Dry bulb(°C) Bulbo seco (°C)	Humidity bulb (°C) Bulbo de humedad(°C)	Dry bulb(°C) Bulbo seco (°C)	Humidity bulb (°C) Bulbo de humedad(°C)		
A2 Required test A2 Prueba requerida (stableserpentin damp)	26.7	19.4	35	23.9(1)	Maximum Máximo	Cooling to the Maximum (2) Enfriamiento al máximo (2)
B2 Required test B2 Prueba requerida (stableserpentin damp)	26.7	19.4	27.8	18.3(1)	Maximum Máximo	Cooling to the Maximum (2) Enfriamiento al máximo (2)
Ev Required test Ev Prueba requerida (stableserpentin damp)	26.7	19.4	30.6	20.6(1)	Intermediate Intermedio	Cooling Intermediate (3) Intermedio de enfriamiento (3)
B1 Required test B1 Prueba requerida (stableserpentin damp)	26.7	19.4	27.8	18.3(1)	Minimum Mínimo	Cooling Minimum (4) Mínimo de enfriamiento (4)
F1 Required test F1 Prueba requerida (stableserpentin damp)	26.7	19.4	19.4	11.9(1)	Minimum Mínimo	Cooling Minimum (4) Mínimo de enfriamiento (4)
G1 Required test G1 Preba requerida (stableserpentin damp)	26.7	(6)	19.4	*****	Minimum Mínimo	Cooling Minimum (4) Mínimo de enfriamiento (4)
I1 Optional test (cyclic dry coil) (5) Prueba opcional (bobina seca ciclica)	26.7	(6)	19.4	*****	Minimum Mínimo	(6)
Notes /Nota: (1) The test condition applies only if the unit rejects condensate to the coil Exterior (1) La condición de prueba se aplica solo si la unidad rechaza el condensado hacia el exterior de la bobina. (2) Defined in section 4.17 (2) Definido en la sección 4.17 (3) Defined in section 4.18 (3) Definido en la sección 4.18 (4) Defined in section 4.19 (4) Definido en la sección 4.19 (5) The air entering must have a low moisture content so that it does not form condensed in the evaporator coil (5) El aire que ingresa debe tener un bajo contenido de humedad para que no se condense en la bobina del evaporador (6) Maintain airflow and static pressure difference through nozzles during the ignition period as measured during the G1 test (6) Durante el periodo de encendido medido durante la prueba G1, mantenga el flujo de aire y la diferencia de presión positiva a través de la boquilla						



4. Results Resultados

4.1 Cooling capacity test Prueba de capacidad de enfriamiento

	A2	B2	EV	B1	F1
Duration of test (min) Duración del ensayo (min)	60	60	60	60	60
Power supply Fuente de poder					
Applied voltage (V) Tensión aplicada (V)	230.1	230.1	230.0	230.0	230.0
Frequency (Hz) Frecuencia (Hz)	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
Total current input to equipment (A) Entrada de corriente total a los equipos (A)	14.19	12.67	5.00	2.49	1.77
Power factor (%) Factor de poder (%)	98.70	98.12	92.13	60.99	55.58
Power input (W) Entrada de poder (W)	3 223.3	2 859.1	1 059.5	349.5	226.2
Control air entering conditions Control de aire entrado al condiciones					
Indoor dry-bulb temperature (°C) Temperatura de bulbo seco del interior (°C)	26.70	26.70	26.70	26.70	26.70
Indoor wet-bulb temperature (°C) Temperatura de bulbo húmedo del interior (°C)	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40
Outdoor dry-bulb temperature (°C) Temperatura de bulbo seco del exterior (°C)	35.00	27.81	30.60	27.79	19.40
Outdoor wet-bulb temperature (°C) Temperatura de bulbo húmedo del exterior (°C)	23.99	18.30	20.60	18.30	11.90
Air leaving conditions Aire salido de condiciones					
Exhaust dry-bulb temperature (°C) Temperatura escapado del bulbo seco (°C)	13.78	13.24	15.81	19.29	18.52
Exhaust wet-bulb temperature (°C) Temperatura escapado del bulbo húmedo (°C)	13.33	12.77	15.30	16.79	16.54
Barometric pressure (kPa) Presión barométrica (kPa)	101.3	101.3	101.3	101.3	101.3
External resistance to airflow (Pa) Resistencia externa al flujo de aire (Pa)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
volume flow rate (m³/s) caudal volumétrico (m³/s)	0.462	0.461	0.380	0.319	0.318
Capacity Capacidad					
Total cooling capacity (Btu/h) Capacidad de enfriamiento total	34 293.6	37 118.1	19 638.6	10 661.0	11 651.3
Sensible cooling capacity (Btu/h) Capacidad de enfriamiento sensible	25 847.9	26 966.4	17 825.6	10 079.1	11 118.3
Latent cooling capacity (Btu/h) capacidad de enfriamiento latente	8 445.7	10 151.7	1 813.0	581.9	533.0
EER(Btu/hW) EER	10.639	12.982	18.536	30.504	51.509

FP204-04-02



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

Test / Prueba	Indoor / Interior		Outdoor/exterior		Capacity Capacidad (Btu/h)	Power input Entrada de poder (W)	EER (Btu/hW)	Compressor Speed Velocidad de compresor
	D.B. (°C)	W.B. (°F)	D.B. (°C)	W.B. (°F)				
A2	26.7	19.4	35.0	23.9	34 293.6	3 223.3	10.639	Maximum Máximo
B2			27.8	18.3	37 118.1	2 859.1	12.982	Maximum Máximo
Ev			30.6	20.6	19 638.6	1 059.5	18.536	Intermediate Intermedio
B1			27.8	18.3	10 661.0	349.5	30.504	Minimum Mínimo
F1			19.4	11.9	11 651.3	226.2	51.509	Minimum Mínimo

Remark / Observación : CD = 0.25

4.2 Summary Resumen

RESULT RESULTADO	Data Datos		A2	B2	Ev	B1	F1	REEE REEE
	Capacity Capacidad	Btu/h	34 293.6	37 118.1	19 638.6	10 661.0	11 651.3	20
	Power Input Entrada de alimentación	W	3 223.3	2 859.1	1 059.5	349.5	226.2	
	Current Corriente	A	14.19	12.67	5.00	2.49	1.77	
	EER EER	Btu/hW	10.639	12.982	18.536	30.504	51.509	

FP204-04-02



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

Appendix A – Nameplate (Indoor Unit / Outdoor Unit)

Apéndice A - Placa de identificación (interior / exterior)

SAMSUNG		SAMSUNG	
AIR CONDITIONER / AIRE ACONDICIONADO / AR CONDICIONADO		AIR CONDITIONER / AIRE ACONDICIONADO / AR CONDICIONADO	
MODEL NAME / NOMBRE DEL MODELO / MODELO	AC036MN4DKH	MODEL NAME / NOMBRE DEL MODELO / MODELO	AC036MXADKH
CAPACITY (COOL/HEAT) / CAPACIDAD (FRIO/CALOR) / CAPACIDADE (FRIO/CALOR)	34 000 Btu/h / 38 000 Btu/h	RATED VOLTAGE & FREQUENCY / FRECUENCIA Y TENSION NOMINALES / FREQUÊNCIA/TENSÃO NOMINAL	220 - 240 V~ 50/60 Hz
RATED VOLTAGE & FREQUENCY / FRECUENCIA Y TENSION NOMINALES / FREQUÊNCIA/TENSÃO NOMINAL	220 - 240 V~ 50/60 Hz	PRESSURE (HIGH / LOW) / PRESION (ALTO / BAJO) / PRESSÃO (ALTA / BAIXA)	H : 4.1 MPa L : 1.4 MPa
RATED CURRENT (COOL/HEAT) / CORRIENTE NOMINAL (FRIO/CALOR) / CORRENTE NOMINAL (FRIO/CALOR)	13.5 A / 13.6 A	REFRIGERANT / REFRIGERANTE / REFRIGERANTE	R-410A 3.0 kg
RATED POWER INPUT (COOL/HEAT) / POTENCIA NOMINAL DE ENTRADA (FRIO/CALOR) / ENTRADA DE POTÊNCIA NOMINAL (FRIO/CALOR)	3.1 kW / 3.08 kW	CLIMATE CLASS / CLASIFICACION CLIMÁTICA / CLASSE CLIMÁTICA	T1
CLIMATE CLASS / CLASIFICACION CLIMÁTICA / CLASSE CLIMÁTICA	T1	IP NUMBER / NÚMERO DE IP / NÚMERO IP	IPX4
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. MADE IN KOREA		OUTDOOR UNIT / UNIDAD EXTERIOR / UNIDADE EXTERIOR	AC036MXADKH
VN		INDOOR UNIT / UNIDAD INTERIOR / UNIDADE INTERNA	1) AC036MN4PKH 2) AC036MN4DKH 3) AC036MNC DKH 4) AC036MNM DKH
		CAPACITY (COOL/HEAT) / CAPACIDAD (FRIO/CALOR) / CAPACIDADE (FRIO/CALOR)	1) 34 000 Btu/h / 38 000 Btu/h 2) 34 000 Btu/h / 38 000 Btu/h 3) 34 100 Btu/h / 38 200 Btu/h 4) 34 100 Btu/h / 38 200 Btu/h
		RATED CURRENT (COOL/HEAT) / CORRIENTE NOMINAL (FRIO/CALOR) / CORRENTE NOMINAL (FRIO/CALOR)	1) 15.19 A / 14.90 A 2) 13.60 A / 13.60 A 3) 14.69 A / 14.20 A 4) 15.19 A / 14.0 A
		RATED POWER INPUT (COOL/HEAT) / POTENCIA NOMINAL DE ENTRADA (FRIO/CALOR) / ENTRADA DE POTENCIA NOMINAL (FRIO/CALOR)	1) 2360 W / 3120 W 2) 3160 W / 3080 W 3) 3460 W / 3200 W 4) 3560 W / 3300 W
		SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. MADE IN KOREA	
		VN	

-End -

FP204-04-02



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.